

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動部

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動部辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月2日
				每2年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年3月19日
				每年1次。	符合規定
建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	第1次：109年5月13日 第2次：109年5月20日			
	每個月2次	符合規定			

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動部勞工保險局

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動部勞工保險局(台北市仰德大樓辦公大樓)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月10日~110年12月31日
				每2年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年6月2日
			每年1次	符合規定	
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年6月1日、109年6月15日
				每月2次	符合規定
2	建築類	勞動部勞工保險局(台北市濟南路辦公大樓)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月03日~110年12月31日
				每2年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	108年6月11日
			每年1次	符合規定	
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年6月1日、109年6月15日
				每月2次	符合規定
3	建築類	勞動部勞工保險局(木柵倉庫)	建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年6月1日、109年6月15日
				每月2次	符合規定
4	建築類	勞動部勞工保險局(新北市辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	107年8月20日~109年9月10日
				每2年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	108年6月25日
			每年1次	符合規定	
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年5月13日
				每月1次	符合規定
5	建築類	勞動部勞工保險局(台中市辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年9月26日
				每4年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年5月19日
				每月1次	符合規定
6	建築類	勞動部勞工保險局(雲林辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年11月21日
				每4年1次	符合規定

7	建築類	勞動部勞工保險局(嘉義辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年11月20日
				每4年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年5月14日
				每月1次	符合規定
8	建築類	勞動部勞工保險局(台南市辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年10月22日
				每4年1次	符合規定
9	建築類	勞動部勞工保險局(台南市第二辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年10月22日
				每4年1次	符合規定
10	建築類	勞動部勞工保險局(高雄市辦事處)	建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年5月4日
				每月1次	符合規定
11	建築類	勞動部勞工保險局(高雄市第二辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年10月15日
				每4年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年6月2日
				每月1次	符合規定
12	建築類	勞動部勞工保險局(宜蘭辦事處)	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年10月13日
				每4年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年5月28日
				每月1次	符合規定

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動力發展署及所屬機關

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動力發展署 辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查申報簽證	107年8月20日～ 107年9月10日
				每2年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防火警設備安全檢查申報簽證	108年6月25日
				每年1次	符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	電梯年度安全檢查及使用申報	25台電梯申報期限及台數：
					109年3月6日 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 共8台
					109年3月10日 10. 11. 13. 17. 18. 19. 20 共7台
					108年10月31日 12. 14 共2台
					108年12月23日 1. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25 共8台
			每年1次	符合規定	
起重升降機具安全規則/建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	電梯甲式保養	109年5月13日			
	每月1次	符合規定			
危險性機械及設備安全檢查規則	洗窗機年度安全檢查及申報	108年6月13日			
	每年1次	符合規定			

			職業安全衛生 管理辦法	洗窗機保養 每月1次	109年5月14日 符合規定
			用電場所及專任 電氣技術人員管理規則	高低壓配電設備 年度檢驗及設備大保養 每年2次；上半年高壓電力 設備停電檢查、下半年紅外 線熱顯像檢查	109年3月22日（上半年） 108年8月15日（下半年） 符合規定
2	建築類	北基宜花金馬 分署辦公廳舍	與勞動力發展署同		
3	建築類	北基宜花金馬分署-五股 職業訓練場辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢 查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每年1次。	108年8月21日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修 及申報辦法	建築物防火避難設施與設備 安全檢查 每年1次。	108年3月12日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修 及申報辦法	消防火警設備安全檢查申報 簽證 每年1次。	108年5月30日 符合規定
5	建築類	北基宜花金馬分署-宜蘭 職業訓練場辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢 查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每年1次。	108年12月25日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修 及申報辦法	建築物防火避難設施與設備 安全檢查 每年1次。	108年3月5日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢 查管理辦法	昇降設備 每月維護1次。	109年5月28日 符合規定
6	建築類	北基宜花金馬分署-泰山 職業訓練場辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢 查簽證及申報辦法	建築物防火避難設施與設備 安全檢查 每2年1次。	108年10月17日 符合規定

			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備及緊急發電機檢查 每年1次。	109年4月30日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備 每月維護1次及每半年安全檢查1次。	109年3月5日 符合規定
			用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備定期檢測 每半年至少1次及每年至少停電檢測1次。	109年1月20日 符合規定
7	建築類	北基宜花金馬分署-基隆就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每2年1次。	108年11月15日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備檢查 每年1次。	109年5月27日 符合規定
8	建築類	北基宜花金馬分署-基隆就業中心六堵分站辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每2年1次。	108年11月6日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備檢查 每年1次。	109年5月14日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備 每月維護1次。	109年6月2日 符合規定
9	建築類	北基宜花金馬分署-基隆職業訓練場辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每年1次。	108年10月15日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備檢查 每年1次。	109年3月11日 符合規定
			用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備定期檢測 每半年至少1次及每年至少停電檢測1次。	109年5月16日 符合規定
10	建築類	北基宜花金馬分署-羅東就業中心辦公廳舍	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備檢查 每年1次。	109年5月6日 符合規定

11	建築類	北基宜花金馬分署-花蓮就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	109年2月24日			
				每年1次。	符合規定			
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防安全設備檢查	109年3月3日			
				每年1次。	符合規定			
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	109年2月24日			
				每年1次。	符合規定			
12	建築類	桃竹苗分署辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月17日			
				每年1次	符合規定			
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年2月12日			
				每年1次	符合規定			
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	行政大樓：108年9月20日 綜合大樓前棟：108年10月29日 綜合大樓後棟：108年11月18日 楊梅會館：109年5月30日 秀才會館：109年5月30日 訓練一館：109年5月30日 訓練二館：109年5月30日 訓練三館：109年9月20日 訓練四館：109年10月29日 訓練五館：109年11月18日			
					每1年1次	符合規定		
					用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備	0108-12-01	
			每半年1次	符合規定				
			13	建築類	桃竹苗分署-幼獅職業訓練場辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月17日
							每年1次：	符合規定

			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年2月12日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備 每1年1次	自強樓：108年6月22日 符合規定
			用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備 每半年1次	108年12月1日 符合規定
14	建築類	桃竹苗分署-新竹就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每4年1次	109年3月4日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年5月28日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備 每年1次	108年12月22日 符合規定
15	建築類	桃竹苗分署-竹北就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每4年1次	108年11月24日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年5月21日 符合規定
16	建築類	桃竹苗分署-武陵創課基地辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每4年1次	109年3月12日 符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年5月26日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備 每年1次	109年2月12日 符合規定
17	建築類	桃竹苗分署-斗崙就業中服務台辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查 每4年1次	108年11月22日 符合規定

			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年5月21日 符合規定
18	建築類	桃竹苗分署-苗栗就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年11月5日
				每4年1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次：	109年5月29日 符合規定
19	建築類	中彰投分署辦公廳舍	「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」、「用電設備檢驗維護業管理規則」	受電站高低壓設備 巡檢報告書、熱影像檢測報告、停電大檢，電氣設備檢驗報告書	每月初巡檢
				本分署目前辦理情形為每月巡檢1次(巡檢報告書)，每年熱顯影(測溫)1次(上半年)熱影像檢測報告，下半年全區停電大檢1次，電氣設備檢驗報告書(大檢報表)並報台灣電力公司及台中市政府經濟發展處備查。	符合
			「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」	昇降設備 建築物昇降設備之維護保養紀錄表	每月末檢查
				本分署目前辦理情形為半責保固，每月檢查保養1次(建築物昇降機維護保養紀錄表)，並取得建築物昇降機使用許可證。	符合

		建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物 建築物公共安全申報簽證	建築物公共安全檢查，每年(第1、3、4季)檢查申報。
			本分署目前辦理情形為建築物公共安全申報簽證，本分署需符合室內裝修合格證及逃生通道暢通等等，依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期委託申報。	符合
		消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 定期檢修消防安全設備	年度檢修及申報每年1次(5月30日前)。
			(1)24小時緊急叫修並排除故障。 (2)消防設備保養巡檢，2、6、10月依維修工作計畫書核訂之排程。 (3)零星修繕施工：以契約詳細表內，全責式查修。 (4)上、下半年消防自衛編組訓練。 (5)年度檢修申報簽證。	符合
		台中工業區下水道使用管理規章	汙水放流口流量計 用戶排水設備	每月末檢查
			1. 月巡檢查報告。 2. 每年3次活性碳更新。 3. 每年流量計校證(SGS)1次。	符合

20	建築類	中彰投分署-彰化就業中心	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 定期檢修消防安全設備	109年5月2日及6日
				(1)消防設備保養巡檢。 (2)零星修繕施工：依實際維護情形核銷。 (3)年度消防申報。	符合
			建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物 建築物公共安全申報簽證	建築物公共安全檢查，每年(第1、3、4季)檢查申報。
				本分署目前辦理情形為建築物公共安全申報簽證，本分署需符合室內裝修合格證及逃生通道暢通等等，依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期委託申報。	符合
21	建築類	中彰投分署-員林就業中心	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 定期檢修消防安全設備	109年3月10日
				(1)年度檢修申報簽證。 (2)零星修繕施工：視當年度查修情況進行修繕。	符合
			建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物 建築物公共安全申報簽證	建築物公共安全檢查，每年(第1、3、4季)檢查申報。
				本分署目前辦理情形為建築物公共安全申報簽證，本分署需符合室內裝修合格證及逃生通道暢通等等，依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期委託申報。	符合

22	建築類	中彰投分署-臺中就業中心	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 定期檢修消防安全設備	109年5月22日
				1. 每年5月排定消防設備保養巡檢，再依消防安全設備檢修報告書排定檢修，於1個月內完成。 2. 零星修繕施工：以契約詳細表內，全責式查修。 3. 上、下半年消防自衛編組訓練。 4. 年度檢修申報簽證。	符合
			建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物 建築物公共安全申報簽證	建築物公共安全檢查，每年(第1、3、4季)檢查申報。
				本分署目前辦理情形為建築物公共安全申報簽證，本分署需符合室內裝修合格證及逃生通道暢通等等，依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期委託申報。	符合
23	建築類	中彰投分署-南投就業中心	「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」	昇降設備 建築物昇降設備之維護保養紀錄表	109年1月9日、2月21日、3月26日、4月27日、
					年度合約為半責保固，每月檢查保養1次(建築物昇降機維護保養紀錄表)，並取得建築物昇降機使用許可證。

			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 定期檢修消防安全設備	5月10日前
				1. 每年5月排定消防設備保養巡檢。 2. 零星修繕施工。 3. 年度消防申報。	符合
			建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物 建築物公共安全申報簽證	建築物公共安全檢查，每年(第1、3、4季)檢查申報。
				本分署目前辦理情形為建築物公共安全申報簽證，本分署需符合室內裝修合格證及逃生通道暢通等等，依建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期委託申報。	符合
24	建築類	雲嘉南分署 辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查：依建築法77條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法委託「昱安建築物公共安全檢查有限公司」辦理檢查，每2年1次。目前辦理情形為今(109)年預計11月前完成申報。	預計109年11月前完成維護檢查。
				每2年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年3月9日~3月13日委託「昱安消防工程行」進行檢查，並於3月30日完成檢修申報程序
				每年1次。	符合規定

			建築法、 建築物昇降設備設置及檢 查管理辦法、 建築技術規則	昇降設備：依建築物昇降設 備設置及檢查管理辦法，每 月檢查維護1次。目前1~5 月份已維護檢查完畢。	每月按時完成維護檢查
				每個月1次	符合規定
25	建築類	雲嘉南分署-台南就業中 心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢 查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查：依建 築法77條及建築物公共安全 檢查簽證及申報辦法，本建 築屬辦公服務類(G類)，委 託「信安建築物公共安全檢 查有限公司」辦理檢查，每 4年1次。目前辦理情形為今 (108)年已完成申報，下次 是112年	符合規定
				每1年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修 及申報辦法	依消防安全設備檢修及申報 辦法，每年5月完成申報	符合規定
				每1年1次。	符合規定
			建築法、 建築物昇降設備設置及檢 查管理辦法、 建築技術規則	昇降設備5月下旬啓用：依 建築物昇降設備設置及檢查 管理辦法，每月檢查維護1 次。目前5月已維護檢查完 畢。	每月按時完成維護檢查
				每個月1次	符合規定
26	建築類	雲嘉南分署-朴子就業中 心辦公廳舍	消防法/ 消防安全設備檢修及申報 辦法	消防設備	109年4月29日委託 「品豪消防企業社」進行檢 查，並於5月31日完成檢修 申報程序
				每年1次。	符合規定

27	建築類	高屏澎東分署園區辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	前次檢查日期為108年11月12日~108年12月31日(本年度預計109年7月辦理)
				每年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年3月17日~109年3月20日
				每年1次。	符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	第1次：109年5月23日
				每6個月1次	第2次：預計109年11月23日 符合規定
			電業法、用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備	前次熱顯影檢查日期為108年6月13日； 停電檢驗為108年12月28日(本年度預計109年6月辦理熱顯影檢驗，109年12月辦理停電檢驗)
				每1年1次停電檢查、熱顯影檢驗。	符合規定
28	建築類	高屏澎東分署-鳳山就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	前次檢查日期為108年10月30日~108年12月31日(本年度預計112年10月辦理)
				每4年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年5月25日
			每年1次。	符合規定	
29	建築類	高屏澎東分署-岡山就業中心辦公廳舍	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年2月22日
				每年1次。	符合規定
30	建築類	高屏澎東分署-屏東就業中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	前次檢查日期為108年10月4日至108年10月18日(本年度預計110年10月辦理)
				每2年1次。	符合規定

			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次。	109年4月20日 符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	第1次：109年4月16日 第2次：預計109年10月16日
				每6個月1次	符合規定
			電業法、用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備	已於109年5月辦理熱顯影檢驗，預計109年11月辦理停電檢驗
				每1年1次停電檢查、熱顯影檢驗。	符合規定
31	建築類	高屏澎東分署-屏東大埔就業服務台	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次。	109年4月10日 符合規定
32	建築類	高屏澎東分署-潮州就業中心辦公廳舍	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次。	109年4月9日 符合規定
33	建築類	高屏澎東分署-澎湖就業中心辦公廳舍	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次。	109年3月30日 符合規定
34	建築類	高屏澎東分署-台東新生路辦公廳舍	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備 每年1次。	109年4月22日 符合規定
35	建築類	技檢中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	109年2月19日
				每2年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	109年4月17日
				每年1次。	符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	第1次：109年5月6日 第2次：109年5月20日(兩次間隔13-18日曆天)
				每個月2次	符合規定
			用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電氣設備	第1次：109年5月13日 第2次：109年5月28日(兩次間隔13-18日曆天)
				每個月2次	符合規定

		電業設備檢驗維護辦法	發電機	109年5月5日(每月10日前)
			每個月1次	符合規定

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動部職業安全衛生署

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動部職業安全衛生署(含北區職業安全衛生中心)辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查申報	107年08月20日-09月10日
				每2年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備安全檢查申報簽證	108年06月25日
				每年1次。	符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備(25台)年度安全檢查及使用申報	108年03月06日8台 109年03月10日7台 108年10月31日2台 108年12月23日8台
				每年1次	符合規定
			電梯保養手冊	電梯甲式保養	109年05月13日
				每月1次	符合規定
			危險性機械及設備安全檢查	洗窗機年度安全檢查及申報	108年06月13日
				每年1次	符合規定
機關安全衛生管理辦法	洗窗機保養	109年05月14日			
	每月1次	符合規定			
用電場所及專任技術人員管理規則	高低壓配電設備年度檢驗及設備保養	109年3月22日(上半年) 108年8月15日(下半年)			
	每年2次(上半年高壓電力設備停電檢查,下半年紅外線熱顯像檢查)	符合規定			

2	建築類	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查申報	109年2月19日
				每2年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備年度安全檢查及使用申報	109年5月6, 20日
				每月保養2次 每半年安檢1次	符合規定
			用電場所及專任技術人員管理規則	高低壓配電設備年度檢驗及設備保養	109年5月13, 28日
				每月保養2次 每半年停電檢測1次	符合規定
			電業設備檢驗維護辦法	發電機設備保養	109年5月5日
				每月保養1次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備安全檢查申報簽證	109年4月17日
				每年1次	符合規定
3	建築類	勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查申報	109年1月21日
				每2年1次	符合規定
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法	升降設備保養	109年5月6、19日
				每月2次	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備檢查維護及申報	109年5月23日
				每年1次	符合規定
4	建築類	勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心光華倉庫	本建物為非供公眾使用、不對外開放之3層建築物，實際使用現況為倉庫，亦無升降設備。		

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動部勞動基金運用局

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動部勞動基金運用局辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	108年12月23日
				每2年1次(108及109年度)。	符合規定
				消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備
			每年1次。	符合規定	
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	升降設備	109年6月1日、109年6月15日
				每個月2次	符合規定

勞動部及所屬機關公共設施維護管理情形

執行機關：勞動部勞動及職業安全衛生研究所

資料日期：109年6月

項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定
1	建築類	勞動及職業安全衛生研究所辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物公共安全檢查	AB棟：108年12月4日、 C棟：108年03月29日
				每2年1次。	符合規定
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	1月：109年1月13日 2月：109年2月20日 3月：109年3月30日 4月：109年4月28日 5月：109年5月14日 消防申報：109年5月25日
				設備維護每個月1次，消防申報每年2次。	符合規定
			建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	昇降設備	1月：109年1月13日、1月30日 2月：109年2月10日、2月26日 3月：109年3月10日、3月26日 4月：109年4月13日、4月27日 5月：109年5月12日、5月26日 6月：109年6月12日、
				設備維護每個月2次	符合規定
			電業法	機電設備	設備季巡檢：109年3月6日 電氣設備申報：109年6月7日
				機電設備例行巡檢每季1次，高低壓電氣設備檢查申報每半年1次	符合規定